

ПРЕДПИСАНИЕ № 84-р
об устранении нарушений жилищного законодательства

«16» августа 2018 год.
(Дата составления)

г. Белебей
(место составления)

На основании статьи 20 Жилищного кодекса РФ и Акта проведения проверки № 84- от 16 августа 2018 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ООО УК «Юность»

(полное или сокращенное наименование проверяемого юридического лица)

№ п/п	Содержание предписания	Срок исполнения	Основание
1	2	3	4
1	Провести работы по ремонту сливной трубы в правой душевой комнате для восстановления сливной способности.	До 30 ноября 2018 г.	нарушение п. 4.4.1 Постановления Госстроя от 27.09.2003 N 170
2	Со стороны подвала, в районе правой части санузла, произвести ремонт железобетонной плиты (антикоррозионные мероприятия, восстановление бетонного слоя)	До 30 ноября 2018 г.	нарушение п. 4.1.1 Постановления Госстроя от 27.09.2003 N 170, неисполнение п. 4 договора управления Приложение №3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес муниципального жилищного контроля Администрации городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Главный специалист-муниципальный жилищный инспектор Администрации городского поселения г. Белебей

Хисамов Г.Э.



Предписание получено:

Генеральный директор ООО УК «Юность
Р.И. Исмаилов
(Должность, фамилия, имя, отчество)

« Исмаилов » 16 августа 2018г.
(подпись) (дата)